

# 霧ヶ峰高原 車山肩 循環式トイレ実証実験報告

## 1. 実証試験概要

- 1) 実施機関 諏訪市観光課
- 2) 設置場所 八ヶ岳中信高原国定公園中部 霧ヶ峰高原（車山肩） 標高 1,800m
- 3) 設置期間 平成22年7月22日～平成22年8月31日（41日間）
- 4) 条件 下水道区域外・水なし・放流不可・電気あり・車道あり

## 2. 設置トイレ概要

- 1) 設置機種 『せせらぎ』オゾン+（プラス）  
浄化循環式（オゾン処理）汚水処理装置付トイレユニット 2室タイプ
- 2) 連続利用 約6,000回
- 3) 便器洗浄 水洗方式

## 3. 設置状況



実験機設置




利用状況

## 4. 実験結果

### 1) 利用者数

月 日	男子トイレ 延べ利用者数	女子トイレ 延べ利用者数	合計 延べ利用者数
7月22日	0人	0人	0人
7月31日	929人	1,054人	1,983人
8月15日	2,037人	2,333人	4,370人
8月31日	3,017人	3,552人	6,569人


### 2) 洗浄水状態



7月24日 434人利用後状態



8月5日 3,108人利用後状態



8月31日 6,569人利用後状態